



UNIONE
EUROPEA



M.I.U.R.



REGIONE
SICILIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "P. L. Nervi" – Lentini (SR)

Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 - Lentini - (SR) - Tel. 095.901808 Fax 095.901602

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890

e-mail: sris011004@istruzione.it sito web : www.istitutonervilentini.it

Circ. n. 130
Lentini, 11.02.2019

A tutte le classi dell'ISTITUTO
Ai docenti
Docenti coordinatori
Al Personale ATA
RSPP - Ing. Vito Galia
RSL - Prof. Filadelfo Chiarenza
D.S.G.A.
Sedi di Lentinie Carlentini

Sito web

OGGETTO: Prova di evacuazione.

Secondo quanto stabilito dal verbale della riunione periodica, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 81/2008, del 18 dicembre 2018, si comunica che **la prova di evacuazione per tutto l'Istituto Nervi, compreso il corso serale**, calendarizzata per giorno 04 febbraio 2019, che non si è potuta svolgere per sopravvenuti problemi logistici, si svolgerà **giovedì 14 febbraio 2019**, alle ore 12:00 circa. Al suono prolungato della sirena, tutte le componenti della vita scolastica sono tenute a mettere in atto quanto previsto dalle procedure d'emergenza, abbandonando le aule e i luoghi di lavoro e raggiungendo il punto di raccolta. Per una corretta gestione della suddetta prova e della sicurezza a scuola, si ritiene utile fornire, agli alunni e a tutto il personale, alcune norme operative e comportamentali che andranno attentamente "memorizzate".

I **docenti coordinatori**, sono tenuti a richiamare tali norme alle classi.

Ordine di evacuazione.

La situazione di pericolo o l'inizio della prova di evacuazione, sono segnalati con suono prolungato dell'apposita sirena.

Dopo che il coordinatore dell'evacuazione, ha dichiarato la fine dell'emergenza, si ritornerà ordinatamente nelle aule per proseguire la normale attività didattica.

Si confida nella sperimentata collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993